

**Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia**

Dotyczy: „Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z podziałem na 6 zadań”

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

Proszę o sprecyzowanie poniższych pozycji, celem zaproponowania właściwych dla Państwa materiałów – zadanie 6 elementy z żeliwa:

Proszę o sprecyzowanie, czy hydrant nadziemny z pozycji 7 może mieć długość 2150 mm? Z czego ma zostać wykonana kolumna hydrantu?

Odpowiedź:

Hydrant nadziemny może mieć długość 2150 mm. Kolumna hydrantu wykonana ze stali.

W I C E P R E Z E S
Zarządu Spółki
/ — /
Izabela Michnowska