

**Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia**

Dotyczy: „Dostawa materiałów preizolacyjnych do budowy przyłączy ciepłowniczych”

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienie:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie muf sieciowanych radiacyjnie prostych typ NTX+M system ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga mufy usieciowanej radiacyjnie kielichowej. Nie dopuszcza muf sieciowanych radiacyjnie prostych typ NTX+M system ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.

WICEPREZES
Zarządu Spółki
/ — /
Izabela Michnowska