

**Wykaz hydrantów rozmieszczonych na terenie miasta Radomsko
wytypowanych do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej**

- 1 Brzeźnicka sprawny – 2,8 atm.
- 2 Brzeźnicka sprawny – 3,4 atm.
- 3 Brzeźnicka 332 – niesprawny
- 4 Brzeźnicka (wiadukt) - sprawny – 3,8 atm.
- 5 Ciepła 45 – sprawny – 3,8 atm.
- 6 Ciepła – Staffa – sprawny 4,2 atm.
- 7 Chopina – sprawny 4,8 atm.
- 8 Krasickiego – 11- Listopada 2 – sprawny – 2,8atm.
- 9 Krasickiego – Dembowskiiego – sprawny – 4,2 atm.
- 10 Krakowska 157 – sprawny – 4,0 atm.
- 11 Narutowicza 9 – sprawny – 4,2 atm.
- 12 Narutowicza 234 – sprawny – 4,2 atm.
- 13 Piastowska (bazar PUCH) – 2,8 atm.
- 14 Przedborska 33 – sprawny- 4,5 atm.
- 15 Przedborska 218 – sprawny – 3,6 atm.
- 16 Reja- Stawowa – sprawny – 3,8 atm.
- 17 Reymonta (PKO) – sprawny – 4,8 atm.
- 18 Spacerowa 67 – sprawny – 4,4 atm.
- 19 Sienkiewicza 16
- 20 Wyszyńskiego – Jagiellońska -sprawny 4,2 atm.